

BESKRIVELSESEKSEMPEL Steindekke

Steinbelegg med naturstein og polyuretan bindemiddel
på utvendige asfalt-/bitumendekker

Underlag: Maskinutlagt asfalt min. Agb 8/Ag 8 eller betong.

B.02 – 12.05

Post	Kode	Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
		<p>Maskinutlagt asfalt skal være av kvalitet Agb 8 / Ag 8, i minimum tykkelse 25-30 mm. Det forutsettes at fundamentet under asfalt er stabilt og at det er tilfredsstillende drenering.</p> <p>Forbehandling:</p> <p>ALT A) ASFALT Overflatesmuss og forurensninger i støpeasfalt eller asfaltoverflaten fjernes ved hjelp av grundig høytrykkspyling. Deretter kostes overflaten ren.</p> <p>Dersom overflaten er oljet og "fet" anbefales bruk av HCA- (Hot Compressed Air) metoden.</p> <p>Dersom asfalten er infisert med store mengder olje eller diesel, må de infiserte områdene fjernes.</p> <p>Gammel asfalt må undersøkes nøyne for sjekk av sprekkdannelse og avmagring. Ved for ru overflate må denne sparkles. Ved sterkt erodert asfalt anbefales re-asfaltering.</p> <p>ALT B) BETONG Betongoverflaten forbehandles med sliping eller blastring. Dersom overflaten er oljet og "fet" anbefales bruk av HCA (Hot Compressed Air).</p> <p>Sparkling: Asfalt med en åpen overflatestruktur eller oppsprukken asfalt sparkles med Barrikade Flexcem, en høyfleksibel polymer-sement. Forbruk avhengig av underlaget (1-5 mm - 1,7 kg/m²/mm). Beton sparkles med epoxy sparkel.</p> <p>Priming: Primer er ikke nødvendig for asfalt. For betong, primes det med epoxy primer Barrikade EP-PB, forbruk 0,3 kg/m². Før utførelse av arbeider beskrevet under denne post, skal betongundergulvet ha tørket ut til en relativ fuktighet ≤ 95% (maksimum 4-5 vekt % restfukt), og inneha en temperatur på minimum 5°C. Relativ luftfuktighet må ikke overstige 80%. Underlagstemperaturen skal være 3°C over duggpunktet.</p>				

	<p><u>Steindekkebelegg:</u></p> <p>Før utførelse av arbeider skal asfalten være tørr i overflaten og inneha en temperatur på minimum 5°C.</p> <p>Det skal benyttes et løsemiddelfritt, fleksibelt polyuretan bindemiddel av type:</p> <p>Barrikade Steindekke</p> <p>Leverandør:</p> <p>StoCretec Flooring AS Hessselberg Bygg Værftsgt. 7A 1510 Moss</p> <p><u>Steindekkebelegg:</u></p> <p>Barrikade PU Steindekke påføres underlaget i tykkeler fra 1-3 mm. Legges ut med gumminål (evt. tannet), eller tannet sparkel.</p> <p><u>Forbruk bindemiddel:</u> Avhengig av steinmaterialets størrelse, 1-3 kg/m².</p> <p><u>Forbruk Stein:</u> Avhengig av steinbeleggets tykkelse og steinens størrelse, 5-14 kg/m².</p> <p>Belegget avstrøs til metning med steinmateriale. Overskuddsmateriale fjernes med kost når belegget har herdet. Belegget kostes jevnlig de første ukene for å fjerne løs stein.</p> <p>Belegget må ikke utsettes for regn de første 3-4 timer etter utlegging.</p>		
--	--	--	--